



**OZNACZENIA SYMBOLI:**

- Ws - wypust oświetleniowy pod szafkami,
- WK - wypust 3-faz dla zasil. kucharki,
- Z - gniazdo 230V, IP44,
- P - gniazdo 230V, IP44, dla zasil. pralki,
- KG - gniazdo 230V, IP44, dla kotła gazowego,
- 2 - gniazdo podwójne ogólne 230V,
- L - gniazdo 230V, dla zasil. lodówki,
- 0 - gniazdo 230V, dla zasil. okapu,
- X - wypust oświetleniowy z sufitu,
- - wypust ośw. ze ściany (kinkiet),
- - oprawa wpuszczana w ścianę,
- - wyłącznik świecznikowy,
- - wyłącznik jednobiegunowy,
- - wyłącznik przechodowy,
- - przycisk dzwonkowy,
- GSW - główna szyna wyrównawcza,
- LSW - lokalna szyna wyrównawcza,

**UWAGI:**

1. SIEĆ W UKŁADZIE TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem:  
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

**BUDYNEK NR 28 - JEDNORODZINNY**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA			
ozn	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m <sup>2</sup>	
3.1	pokój	28,31	28,31
		powierzchnia podłogi	m <sup>2</sup>
		45,60	45,60

**BUDYNKI NR 22 - 27 - DWULOKALOWE  
mieszkanie 2**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA			
ozn	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m <sup>2</sup>	
2.8	pokój	29,12	29,12
		powierzchnia podłogi	m <sup>2</sup>
		45,30	45,30

**BUDOWA ZESPOŁU 28 BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH  
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ: BUDYNKI NR 1-7, 8-14, 15-21, 22-28  
(BUDYNKI 2-27 DWULOKALOWE)  
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  
WOD.-KAN., C.O., GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ,  
WEWNĘTRZNYMI LINIAMI ZASILAJĄCYMI ELEKTRYCZNYMI  
ORAZ  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD DROGĘ WEWNĘTRZNĄ,  
CHODNIKI, PARKINGI  
NA DZ. NR: 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 205 OBR. 4 PODGÓRZE  
PRZY UL. DOBROWOLSKIEGO W KRAKOWIE.  
BUDOWA WJAZDU Z DZ. DROGOWEJ NR 278/1 NA DZ. NR 204/9  
OBR. 4 PODGÓRZE W KRAKOWIE.**

PROJEKTOWAŁ	
mgr inż. Zbigniew BASTA upr. MAP/0125/PW/OE/06	
ADRES	
KRAKÓW UL. DOBROWOLSKIEGO DZ. NR 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 205 OBR. 4 PODGÓRZE	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
FAZA PROJEKTU	
PROJEK BUDOWLANY	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT PODDASZA BUDYNKI 22 - 28	
NR RYSUNKU	
R12	
SKALA	
1 : 100	
DATA	
03.2018	

ZelB Zbigniew Basta  
31-465 KRAKÓW, ul. Sądziwki 5/80  
tel. 608-61-60-63