


ŚCIANA SZCZYTOWA IEST ŚCIANA ODDZIAŁENIA POŻAROWEGO REBO
DOPEŁNIŁE Z WIELNY MINERALNEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ DŁA LOKALU: mieszkanie typu B' (bud. 18-37)	
ozn	nazwa pomieszczenia
m²	
2.1	schody
2.2	przedpokój
2.3	wc
2.4	łazienka
2.5	pokój + aneks kuchenny
2.6	pokój
2.7	okna
	balkon

POW. UŻYTKOWA mieszkania typu "A" = 61,51m²
POW. UŻYTKOWA mieszkania typu "B" = 98,32m²
POW. UŻYTKOWA = 157,83m²



- OZNACZENIA SYMBOLI:**
- Ws - wypust oświetleniowy pod szafkami
 - WK - wypust 3-faz dla zasil. kucharki
 - głaz - gniazdo 230V, IP44
 - Z - gniazdo 230V, IP44, dla zasil. zmywarki
 - P - gniazdo 230V, IP44, dla zasil. pralki
 - KG - gniazdo 230V, IP44, dla kół gazowego
 - głaz - gniazdo pojedyńcze ogólnie 230V
 - L - gniazdo 230V, dla zasil. lodówki
 - O - gniazdo 230V, dla zasil. okapu
 - X - wypust oświetleniowy z sufitu
 - X - wypust ośw. ze ściany (kinkiety)
 - X - oprawa wpuszczana w ścianę
 - X - wyłącznik światłoczuły
 - X - wyłącznik jednofazowy
 - X - wyłącznik przyciskowy
 - X - przycisk dzwonkowy
 - LSW - główna szyna wyrównawcza
 - LSW - lokalna szyna wyrównawcza

- UWAGI:**
1. SIEĆ W UKŁADZIE TN-C-S.
 2. Ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

BUDOWA ZESPÓŁU 37 BUDYNKÓW, JEDNORÓZCZNYCH,
DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ.
BUDOWA WIELKOLAKÓW, 17, 18-37
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:
WOD.-KAN., C.O., GAZOWA, ELEKTRYCZNA,
WEWNĘTRZNYMI LINIAMI ZASILAJĄCYMI ELEKTRYCZNYMI,
ZEWNIĘTRZNYMI ODCINKAMI KANALIZACJI SANITARNEJ,
BUDOWA KANALIZACJI DESzczOWEJ DO ZBIORNIKÓW SZCZELNYCH
ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD DROGĘ WEWNĘTRZNA, CHODNIKI,
PARKINGI, TARASY
NA OZ. NR: 279/7, 279/8, 279/9, 279/10, 280/1, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6
PRZY UL. ROŻANEJ W WIELKOCIE OBR. 3 WIELKICZKA

PROJEKTOWAŁ	
mgr inż. Zbigniew BASTA	upr. MAP/0125/PWOE/06
ADRES	
WIELKICZKA UL. ROŻANA	
DZ. NR 279/7, 279/8, 279/9, 279/10, 280/1, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
FAZA PROJEKTU	
PROJEK BUDOWLANY	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT PIĘTRA BUDYNKU 18-37	
NR RYSUNKU	
R8	
SKALA	
1 : 100	
DATA	
10.2018	
ZłB Zbigniew BASTA 31-465 KRAKÓW, ul. Szczytowa 5/80 tel. 608-61-60-63	